

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu
2100 Gödöllő Kenyérgyári u. 2.
Telefon: +36 28 521-437 Fax: +3628 410-725
Iktatószám: 388/1/ 290- 7145/2017.
Ügyintéző: Gál László

ÚTVONAL Kft.
Esztergom
Sugár u. 11.
2500

Tárgy: Közműnyilatkozat, Tahitótfalu, hrsz:769/2 ingatlanon új építésű Egészségház belső úthálózata, közúti kapcsolata és csapadékvíz elvezetése sajátos építmény, műtárgy építési engedélyezési eljáráshoz.

Tisztelt Kérelmező!

A bányászatról szóló **1993. évi XLVIII. törvény** végrehajtására kiadott **203/1988. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B. §-a** alapján az MSZ 7487/2 az MSZ 7048/1 és MSZ 7048/3 szabványok figyelembe vételével tárgyi engedély kiadásához az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Szakági nyilvántartásunk alapján a **Tahitótfalu, hrsz:769/2 ingatlanon új építésű Egészségház belső úthálózata, közúti kapcsolata és csapadékvíz elvezetése** ingatlan(ok) előtt Társaságunk tulajdonában, ill. kezelésében gázelosztó vezeték **üzemel.**

A benyújtott tervdokumentáción feltüntetett gázelosztó vezeték nyomvonala nyilván-
tartásunkkal megegyezik.

A tárgyi létesítmény a meglévő gázelosztó vezeték ill. építési-, használatba vételi en-
gedéllyel rendelkező, de még üzembe nem helyezett várható ismert továbbvezetés,
rekonstrukció nyomvonalát és biztonsági övezetét:

érinti

az alábbiak szerint:

A tárgyi tervszerinti kivitelezéshez alábbi feltételek betartása mellett járunk hozzá:

Gépi földmunkát a keresztezett gázelosztó vezeték feltárásához szükséges szilárd

burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1méteres övezeten belül végezni nem lehet, beleértve a fúrási tevékenységet is.

Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a 203/1998. (XII.19.) Korm.rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevé-

keny-

ség alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A szakmai felügyeletet a kijelölés tervezett időpontja előtt 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft Gödöllői Területi üzemeltetési egység illetékesség szerinti üzeménél (Gödöllői Üzem: 2101 Gödöllő Pf:397/1, FAX:28/430-886, Szentendrei Üzem: 2000 Szentendre Pf:334, FAX:26/310-582) írásban kell megrendelni.

A munkavégzés során minden feltárt gázvezeték szakaszt csak fenti illetékes üzemünk engedélyének birtokában szabad eltakarni, a feltárt vezeték védelméről, annak eltakarásáig a kivitelező köteles gondoskodni. A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül tilos az anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonalára felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődésszerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázvezeték megsemmisült, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon.

Tárgyi létesítmény használatbavétele, üzembe helyezése csak társaságunk erre vonatkozó írásos hozzájáruló nyilatkozata után történhet meg.

Társaságunk a nyilatkozatért az érvényes árközleménye alapján díjat számít fel, a számlát a megadott postai címre megküldjük az Ön részére.

A nyilatkozat a kiadástól számított 6 hónapig érvényes.

Dátum 2017.02.08.

TIGÁZ-DSO Kft.
Földgázelosztás
Területi üzemeltetési egység Gödöllő
2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 3.
32.

TIGÁZ-DSO KFT.

Pintér Attila Péter

Műszaki Csoportvezető