



DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

ÚTVONAL Kft.
2500 Esztergom, Sugár utca 11.

Kelt: **2017. február 10.**
Ikt.sz: **DMRV/3135-1/2017/MUS**
Ügyintéző: **Németh Máté**
Melléklet: **Közműegyeztetési terv**

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

TÁRGY: Tahitótfalu, 11-es út – Felsővillasor utca sarkán útépités-csapadékvíz elvezetési tervének közműegyeztetése

Tisztelt Megrendelő!

A Társaságunk részére eljuttatott kiviteli tervek megvizsgáltuk és közműegyeztetésüket elvégeztük. A közműegyeztetés során megállapítást nyert, hogy Társaságunk üzemeltetésében lévő **ivóvíz és szennyvíz közműve érintett**, mely közműszakaszokon a kiviteli tervek érintős bélyegzővel látta el 2 példányban.

Az érintett helyekre, vonatkozóan az alábbi előírásainkat közöljük:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feltüntetett hálózataink nyomvonala tájékoztató jellegű.

A kivitelezés megkezdése előtt **8 nappal írásban** meg kell rendelni szakfelügyeletünket, melynek költségét leszámoljuk.

A szükséges szakfelügyelet megrendelését ivóvíz és/vagy szennyvíz érintettség esetén az ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címre küldhetik meg, vagy levelezési címünkre: 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.

Hibabejelentést a +36-40-88-11-88; +36-27-511-511 telefonszámok 1- es menüpontja alatti jelezhetnek.

A keresztezési helyeken illetve a 2,0 m-en belüli megközelítések esetén csak kézi erős vezetéktárolást lehet végezni.

A kivitelezés során a **közműkeresztezéseket az MSZ 7487-2: 1980 szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni**, és az előírás szerinti védőtávolságot a feltárt vezetéktől kell mérni és betartani.

Takarás előtt képviselőnk részére biztosítani kell a védőtávolságok betartásának ellenőrzési lehetőségét.

A közműkeresztezéseknél védőcső alkalmazása szükséges, melyeknek minimum 1-1m-es túlnyúlással kell készülniük.

A DMRV ZRT. a későbbiekben a megépített létesítményben okozott (hibaelhárítási, stb.) károkért nem vállal felelősséget azokon a helyeken, ahol a védőtávolságot nem szabvány szerinti tartották be, vagy hiányoznak az előírt védőcsövek, jelölések (tégelázás, szalagozás stb...).

Amennyiben a most épülő létesítmény nyomvonala miatt a DMRV ZRT. kezelésében lévő vezetékek jelenlegi nyomvonalát az előírás szerinti védőtávolság hiánya, vagy egyéb okok miatt módosítani kell, úgy annak költségeit a most épülő létesítmény üzemeltetője, beruházója köteles viselni.

A feltárt közművezetékeinket, szerelvényeinket a kivitelezés során, amennyiben az indokolt (iránytöréseknél, párhozamos fektetésnél, mellébontásnál), az elmozdulás ellen biztosítani kell. Munkaidőn túli őrzéséről, ideiglenes takarásáról (min 30 cm) kivitelezőnek kell gondoskodni.

+5 °C alatt vezetékeink környezetében földmunka nem végezhető!



A DMRV ZRT. szerelvényeihez a hozzáférhetőséget biztosítani kell a kivitelezés ideje alatt is, **aknafedlapon, altalaj tűzcsapon stb.**, illetve annak **2-2m-es körzetében anyagot tárolni tilos!** Az esetleges károkozás költségeit abban az esetben is leszámoljuk, ha az felügyeletünk mellett és gondos kivitelezés ellenére keletkezik. **A DMRV ZRT. kezelésében lévő közművezetékek megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető, a keresztezett közművezetéseink kézi erős megkutatása szükséges!**

Az érintett területen, a tervezett járda és az út környezetében közműkutató árkok készítése szükséges a közműveink helyének pontos beazonosításához.

Az építendő járda és út nyomvonalába, területére eső csapszekerényeink, fedlapjaink szakszerű, megfelelő szintbehelyezését a kivitelezés során el kell végezni. A műszaki átadást megelőzően Társaságunkkal az elkészült szintbehelyezéseket helyszíni bejárással át kell vetetni, ez feltétele az átadáshoz történő hozzájárulásunknak. A szintbehelyezés költségei a beruházót terhelik.

A tervezett csapadékvíz vezeték nyomvonalán, és helyén közműkutató árkok készítése szükséges a közműveink helyének pontos beazonosításához.

A tárgyi közműegyeztetéssel kapcsolatos további észrevételeikkel szentendrei műszaki csoportunkat szíveskedjenek megkeresni, ügyfélfogadási időben személyesen vagy az alábbi telefonszámon.

Személyes ügyfélfogadási idő:

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	nincs	7 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	7 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	nincs

Tel: +36-26-501-656

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes!

Tisztelettel:

DUNA-MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
23.

Németh Máté
műszaki előadó

Kapja: Címzett
Irattár
VSU (ELO-n)
CSU (ELO-n)

2 / 2

Lévélcím: 2601 Vác, Pf. 96. • Telefon: 27-511-500 • Fax: 27-316-199 • Adószám: 10863877-2-44 • www.dmrvzrt.hu



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Valid until:
2018.06.14.
www.tuv.com
ID: 910527075

